



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Secretaria Municipal de Administração  
Divisão de Engenharia

## RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO

**Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022.**

**Resposta - Questionamento 01:** Após análise técnica foi constatado que realmente eram 36 sapatas ao invés de 35 sapatas. Informamos que a planilha foi atualizada com quantitativo correto.

**Resposta - Questionamento 02:** Conforme consta no Memorial Descritivo é de responsabilidade da contratada "Fornecer toda mão-de-obra, maquinário e transporte pessoal" para a execução da obra.

Considerar-se-á, a CONTRATADA como altamente especializada nas obra e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta.

**Resposta - Questionamento 03:** Informamos que foi acrescentado o item de impermeabilização de baldrame e das sapatas.

**Resposta - Questionamento 04:** Informamos que foi acrescentado os itens para a realização do aterro das sapatas e do baldrame.

  
Juliane Moreira Rokitzki  
Engenheira Civil  
CREA ES 0048047/D